

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДАНИЯ

1. Информация об объекте

Наименование государственного казенного учреждения социального обслуживания Краснодарского края «Ейский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»

Местонахождения (адрес) 353664, Краснодарский край, Ейский район, с. Воропцовка, ул. Юбилейная, д. 17а

Форма собственности объекта _____ (федеральная, городская, муниципальная, государственная)

Данные о лице, осуществляющем деятельность на объекте ИИН 2331012265, директор Евдокимова О. Н., 8(86132) 6-23-31
(собственник, арендатор, наименование юр. лица, предпринимателя, ИНН, телефон и т.д.)

Количество этажей здания 2, этаж расположения объекта 1-2

2. Соответствие элементов объекта нормативным требованиям доступности для инвалидов¹

Функциональные зоны / элементы объекта	Категории инвалидов ²	Нормативные требования	Соответствует / не соответствует	Примечания ¹ / Замечания по несоответствию
2.1. Участки и территории				
Вход на территорию:				
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
высота порога или перепад у калитки	К	не более 1,5 см	Соответствует	п. 5.1.5 СП 59.13330.2016
Лестница на входе на территорию:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016

¹ Требования СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»

² К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с поражениями опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды по зрению, Г - инвалиды по слуху.

1	2	3	4	5
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края ступи верхней и нижней ступеней	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	наличие	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий лестницу на выходе на территорию:	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Автостоянка				
Количество мест для транспорта инвалидов	О, С, Г, К	не менее 10 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
В том числе для транспорта инвалидов на кресло коляске размером 6,0 x 3,6 м	К	5 % (но не менее 1)	Соответствует	п. 5.2.1; п. 5.2.4 СП 59.13330.2016
Расстояние от мест для транспорта инвалидов до входа в здание	К, О	не более 50 м	Соответствует	п. 5.2.2 СП 59.13330.2016
Обозначение выделенного машино-места:				
дорожной разметкой	О, С, Г, К	наличие	Отсутствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
дорожным знаком на вертикальной поверхности (стене, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м	О, С, Г, К	наличие	Соответствует	п. 5.2.1 СП 59.13330.2016
Съезд/заезд с тротуара на парковку:				
Уклон	К	не более 10 %	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016
перепад высот в месте съезда	К	не более 1,5 см	Соответствует	п. 5.1.8 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
Путь к входу в здание:				
указатели направления движения	К	наличие	В наличии	п. 5.1.3 СП 59.13330.2016
ширина пути движения	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
продольный уклон пути движения	К	не более 5 %	Соответствует	п. 5.1.7 СП 59.13330.2016
Открытая лестница:				
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
поручни по обеим сторонам на высоте 90 см	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
предупреждающая тактильно-контрастная полоса глубиной 0,5 – 0,6 м на расстоянии 0,3 м от внешнего края ступи верхней и нижней ступеней	С	наличие	В наличии	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
контрастная окраска проступей краевых ступеней	С	наличие	В наличии	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий открытую лестницу:	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
уклон пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:				
вдоль обеих сторон	К, О	наличие	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
2.2. Вход				
Лестница на входе наружная:				
дополнительные раздельные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
поручни на высоте	О, С	90 см	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
высота подъема ступеней	О, С	12 – 15 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
ширина ступеней	О, С	35 – 40 см	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
единообразная геометрия ступеней	О, С	наличие	Не требуется	п. 5.1.12 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий наружную лестницу на входе:	К	наличие	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
длина марша пандуса	К	не более 9,0 м	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
угол пандуса (высота / длина)	К	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
свободная зона в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 х 1,5 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Поручни пандуса:				
длина обоих сторон	К, О	наличие	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Не требуется	п. 5.1.15 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий наружную лестницу на входе (при расчетном перепаде высот 3,0 м и более)	К	наличие	В наличии	п. 5.1.14 СП 59.13330.2016
Входная площадка				
Размер входной площадки:				
при наличии пандуса	К	не менее 2,2 х 2,2 м	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Поверхность покрытия входной площадки твердая, нескользящая	К, О, С	наличие	Соответствует	п. 6.1.4 СП 59.13330.2016
Дверь входная наружная:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Не соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016; Есть техническое заключение о невозможности расширения дверного проема
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Отсутствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Тамбур (глубина х ширина)	К	не менее 2,45 х 1,6 м	Не требуется	п. 6.1.7 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя:				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 м	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
2.3. Пути движения (для доступа в зону оказания услуги) – этаж 1-2				
Ширина пути движения в коридорах, галереях и т.п.	К	не менее 1,5 м	Соответствует	п. 6.2.1 СП 59.13330.2016
Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	К	не менее 1,2 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
Ширина дверных и открытых проемов в стене, выходов из коридоров и помещений на лестничную клетку	К	не менее 0,9 м	Не требуется	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Высота порогов или перепад высот	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Конструктивные элементы и устройства на пути движения, выступ:				
на стенах	С	не более 10 см	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
на отдельно стоящей опоре	С	не более 30 см	Соответствует	п. 6.2.6 СП 59.13330.2016
Лестница внутренняя (в зону оказания услуги)				
Ступени ровные с шероховатой поверхностью	О, С	наличие	В наличии	п. 6.2.8 СП 59.13330.2016
Поручни с двух сторон лестницы	О, С	наличие	В наличии	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016; поручни только с одной стороны лестницы
Поручни на высоте	О, С	90 см	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Дополнительные раздельные двусторонние поручни (при ширине лестницы на основном входе 4,0 м и более)	О, С	наличие	Не требуется	п. 6.1.2 СП 59.13330.2016
Горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не травмирующим окончанием	С, О	не менее 30 см	Соответствует	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Тактильные указатели на поручнях лестниц	С	наличие	В наличии	п. 6.2.12 СП 59.13330.2016
Предупреждающая тактильная полоса перед верхней ступенью верхнего марша и нижней ступенью нижнего марша	С	наличие	Отсутствует	п. 5.1.12, 6.2.8 СП 59.13330.2016
Пандус, дублирующий внутреннюю лестницу (в зону оказания услуги):			Отсутствует	
Высота одного подъема	К, О	не более 0,45 м	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Уклон (отношение высота / длина)	К, О	не более 1/20 (5%)	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Уклон при перепаде высот 20 см и менее	К, О	не более 1/10 (10%)	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
горизонтальные площадки в верхнем и нижнем окончании пандуса	К	не менее 1,5 x 1,5 м	Не требуется	п. 6.2.9 СП 59.13330.2016
Поручни вдоль обеих сторон пандуса:	К, О	наличие	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
на высоте	К	0,7 м	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
на высоте	О	0,9 м	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
расстояние между поручнями	К	0,9 – 1,0 м	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016

1	2	3	4	5
горизонтальное завершение поручня вверху и внизу с не- травмирующим окончанием	К, С, О	не менее 30 см	Не требуется	п. 6.2.11 СП 59.13330.2016
Подъемник, дублирующий внутреннюю лестницу, при пе- репаде высот более 3,0 м	К, О	наличие	В наличии	п. 5.1.14, 6.2.13 СП 59.13330.2016
Дверь входная внутренняя (в зону оказания услуги):				
ширина проема одной створки двери в свету	К	не менее 0,9 см	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
высота порога двери	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
Контрастная маркировка прозрачных полотен дверей	С	наличие	Не требуется	п. 6.1.6 СП 59.13330.2016
Лифт пассажирский к зоне оказания услуги:				
габариты кабины (глубина х ширина)	К	не менее 1,1 х 1,4 м	В наличии	п. 6.2.14. СП 59.13330.2016
ширина дверного проема кабины (в свету)	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.13. СП 59.13330.2016
Цифровое обозначение этажа размером не менее 0,1 м, контрастное по отношению к фону стены, на высоте 1,5 м напротив выхода из лифта (при отсутствии стены напро- тив выхода – на боковом откосе входного проема в лифт)	С	наличие	В наличии	п. 6.2.16 СП 59.13330.2016

2.4. Зона оказания услуги³ – этаж 1-2

Зал зрительный, читальный, ожидания и пр.				
Места для инвалидов в зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначе- ния	К, О, С, Г	не менее 5 %, но не менее одного места	Соответствует	п. 8.1.3 СП 59.13330.2016
Размещение технологического и иного оборудования: при расположении сбоку	К	не выше 1,4 м и не ниже 0,3 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
при фронтальном подходе	К	не выше 1,2 м и не ниже 0,4 м от пола	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Высота поверхности столов, прилавков, окошек касс и т.п.	К	не более 0,8 – 0,85 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Ширина прилавка, стола, стойки и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016

³ При оценке состояния доступности на объекте мест обслуживания необходимо учитывать положения пункта 7.1.2 СП 59.13330.2012 о возможных вариантах форм обслуживания (вариант «А» или вариант «Б»).

1	2	3	4	5
В аудиториях, зрительных и лекционных залах на 50 чел. и более, оборудованных фиксированными сиденьями местами, оборудование мест для инвалидов, в том числе: мест для инвалидов-колясочников	К, О, С, Г	не менее 5 %	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
	К	не менее 0,75 % (но не менее одного места)	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Предприятия торговли				
Высота поверхности столов, прилавков, касс и т.п.	К	не более 0,85 м	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Количество доступных расчетно-кассовых постов	К	не менее 1	Не требуется	п. 8.4.2 СП 59.13330.2016
Ширина прохода у расчетно-кассовых постов	К	не менее 1,2 м	Не требуется	п. 8.4.2 СП 59.13330.2016
Предприятия питания				
Ширина проходов	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Стол высотой не менее 0,8 – 0,85 м	К	не менее 1	Соответствует	п. 8.4.7 СП 59.13330.2016
Ширина рабочего фронта прилавка, стойки, барьера и т.п. у места получения услуги	К	не менее 1,0 м	Соответствует	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Гостиницы, пансионаты, санатории и т.д.				
Часть стойки барьера регистрации (В x Ш)	К	не менее 0,85 x 1,0	Не требуется	п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
Количество номеров для инвалидов	К, О, С, Г	5 %	Соответствует	п. 7.1.1 СП 59.13330.2016
Входная дверь в номер:				
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
высота порога	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
Диаметр зоны для самостоятельного разворота на коляске	К	не менее 1,4 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Ширина подхода к оборудованию и мебели	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
Туалет в номере (на этаже):				
габариты кабины уборной (ширина / глубина)	К	1,65 м / 2,2 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
ширина дверного проема	К	не менее 0,9 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
высота порога	К	не более 1,4 см	Соответствует	п. 6.1.5 СП 59.13330.2016
пространство для размещения кресла-коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр	Соответствует	п. 6.3.3 СП 59.13330.2016

	1	2	3	4	5
откидываемые опорные поручни, штанги	К, О	не менее 1,4 м	В наличии		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Обслуживание в кабине:					
ширина проема двери	К	не менее 0,9 м	Не соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016; Есть техническое заключение о невозможности расширения дверных проемов
высота порога	К	не более 1,4 см	Соответствует		п. 6.2.4 СП 59.13330.2016
ширина прохода	К	не менее 1,2 м	Соответствует		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016
стол с высотой рабочей поверхности	К	не более 0,85 м	Соответствует		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
ширина и высота проема стола для ног	К	не менее 0,75 x 0,5 м	Соответствует		п. 8.1.7 СП 59.13330.2016
пространство для разворота кресла-коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Соответствует		п. 6.2.2 СП 59.13330.2016

2.5. Санитарно-гигиеническое помещение – этаж 1

Доля доступных кабин уборных от общего количества	К	5 % (но не менее 1)	Соответствует		п. 6.3.2 СП 59.13330.2016
Информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), размещенные со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от пола, на расстоянии 0,1 – 0,5 м от края двери	К, О, С, Г	наличие	В наличии		п. 6.3.6 СП 59.13330.2016
Размер кабины (ширина / глубина)	К	не менее 1,65 / 2,2 м	Соответствует		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Ширина двери кабины	К	не менее 0,9 м	Соответствует		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для размещения кресла коляски рядом с унитазом	К	не менее 0,8 м	Соответствует		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Пространство для разворота кресла коляски	К	диаметр не менее 1,4 м	Соответствует		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Откидные опорные поручни, штанги	К, О	наличие	В наличии		п. 6.3.3 СП 59.13330.2016
Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с персоналом	К	наличие	В наличии		п. 6.3.6 СП 59.13330.2016

2.6. Средства информации – этаж 1-2

Обозначение специальными символами доступных элементов-персоналом	К, О, С, Г	наличие	В наличии		п. 6.5.1 СП 59.13330.2016
-------------------------------------------------------------------	------------	---------	-----------	--	---------------------------

1	2	3	4	5
тов здания, указатели направления движения				
Информация о назначении помещения внутри здания (рядом с дверью со стороны дверной ручки) на высоте от 1,2 до 1,6 м с дублированием рельефными знаками	К, О, С, Г	наличие	В наличии	п. 6.5.9 СП 59.13330.2016
Речевые информаторы	С	наличие	В наличии	п. 6.5.6 СП 59.13330.2016

3. Доступность функциональных зон объекта для отдельных категорий инвалидов

Наименование функциональных зон объекта	Степень доступности (доступен «+», недоступен «#», не требует приспособления «#»)				
	К	О	С	Г	Г
Участки и территории	+	#	+	#	#
Вход	+	+	+	#	#
Пути движения	+	+	#	#	#
Зона оказания услуги	+	#	#	#	#
Санитарно-гигиеническое помещение	+	+	#	#	#
Средства информации	+	#	+	+	+

4. Заключение о доступности объекта (нужное отметить знаком «X»)

	Степень доступности объекта	Доступность объекта для отдельных категорий инвалидов				
		К	О	С	Г	Г
Объект доступен	X	X	X	X	X	X
Объект недоступен						

5. Рекомендации по обеспечению доступности объекта

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
-----------------------------	-----------------------------------

Функциональные зоны объекта	Основные мероприятия по адаптации
Участки и территории	Обозначить места для транспорта инвалидов специальным знаком: - на поверхности покрытия стоянки;
Вход	Нанести контрастную маркировку на прозрачные полотна наружной входной двери
Пути движения	
Зона оказания услуги	
Санитарно-гигиеническое помещение	
Средства информации	

«20» 01 2021 г.

Дата составления Паспорта

Старший специалист 3 разряда

УСЭН в Ейском районе

Должность лица, составившего Паспорт



ПОДПИСЬ

Сушко Э.А.

Ф.И.О.